

Checklista för medlemsföretag i Mur & Putsföretagen - Vägledning för riskbedömning av damm på arbetsplats.

OBS: Detta dokument är framtaget som en grundmodell för Mur & Putsföretagens medlemmars räkning. Mur & Putsföretagens ansvarar ej för att detta dokument är heltäckande. Varje arbetsplats är unik och det råder ofta olika förhållanden, därför ska detta enbart ses som en vägledning i arbetet med riskbedömning och Mur & Putsföretagens kan således inte ansvara för varje enskilt företags arbetsmiljöansvar och insatser.

Vad bör ni som företag göra internt? (Miniminivå)

- Ta fram interndokumentation och implementera i företaget
 - Kvartsinformation till samtliga i företaget - Vad är kvarts och vad är riskerna med att arbeta med den. (se bilaga 1)
- Utbildning av projektledare (Bas-U, Bas-P, Dammande arbeten etc, kolla med Sv Byggindustrier)
- Hälsoundersökning, återkommande med dokumentation på personalen. (§26)
 - Vid arbete som involverar kvartsdamm som innebär exponering med mer än 20 timmar per vecka under sammanlagt minst tre månader per år måste arbetsgivaren ordna med medicinska kontroller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet. Om medicinsk kontroll innebär lungröntgen ska en läkare skriva under ett tjänstbarhetsintyg för att medarbetaren skall få arbeta med kvartsdamm (§26 AFS 2015:2). Om arbetsgivaren genom resultat av exponeringsbedömning visar att halten kvartsdamm i luften understiger halva gränsvärdet så behövs inte medicinsk kontroll.
- Personalinformation via introduktionen (Obs viktigt) och övriga mötestillfällen.
- Gör riskbedömning enligt § 9. Mur & Putsföretagens har tagit fram en Matris som bygger på §9 och som ska fyllas i och följas men observera att den inte är heltäckande utan varje arbetsplats är unik och ni behöver bedöma riskerna utifrån detta. Denna dokumentation ska finnas på arbetsplatsen.
- Implementera och informera övriga organisationen om vilken arbetsmiljödokumentation som finns och var man hittar den. Till exempel "Generell riskbedömning för dammande arbetsmoment (Matrisen), Arbetsberedningar för arbeten med särskilda risker (bilagt till matrisen), Speciell riskbedömning vid "unika" projekt.
- (§20)Kontrollera utrustning: Du ska som arbetsgivare kontrollera funktionen hos de anordningar som ska minska arbetstagarnas kvartsdammsexponering. Detta ska göras med högst sex månaders mellanrum. Kontroller ska göras oftare om förhållandena på arbetsstället kräver det. Kontrollerna ska dokumenteras och dokumentationen ska finnas på arbetsstället.

Vad bör du som underentreprenör göra? Upprätta projektspecifik riskbedömning och gå igenom den med arbetstagarna (utgå från matrisen).

- Se till att den integreras med byggherrens AMP.
- Ta fram arbetsberedningar för de riskfyllda arbetena och gå igenom dem med arbetstagarna (arbetsberedningarna bilagda till matrisen).
- Mobila anläggningar:
 - Den arbetsgivare som avser att påbörja drift vid mobilt krossverk, mobilt asfaltverk eller mobil betongstation ska skicka in en anmälan till Arbetsmiljöverket, innan anläggningen tas i bruk. Därefter ska anmälan göras var tredje månad om uppgifter enligt punkterna 1–4 i andra stycket har ändrats jämfört med föregående anmälan. Anmälan ska innehålla uppgifter om
 - Företagets namn, organisationsnummer och kontaktperson
 - Typ av verksamhet,
 - Vilken typ av mobil anläggning som används eller kommer att användas i verksamheten, och
 - vid vilket arbetsställe anläggningen är belägen. Den arbetsgivare som använder mobilt krossverk, mobilt asfaltverk eller mobil betongstation i strid med kravet i första och andra stycket, ska betala en sanktionsavgift om 5 000 kronor, se 28 §.

Vad bör företaget bland annat göra vid Totalentreprenad

- **Arbetsmiljöplan** anslagen med UEs samtliga risker inarbetade.
- Kemikalielista med säkerhetsdatablad för de kemiska produkter som används.
- Signering från arbetstagarna och UE på arbetsplatsen att de tagit del av informationen.
- Samt de punkter ovan (Internt i företaget och som UE)